



2023 年 11 月 13 日

MAER200/300、MAER210/310 系列 電路板版本更新- 設變通知

感謝您支持與推廣金器產品，下列產品規格將進行變更，抱歉造成您的困擾，敬請理解配合。

1. 產品型號

MAER200/300、MAER210/310

2. 變更理由

依客戶回饋，將 Er3 錯誤顯示功能預設為關閉。

3. 變更內容

變更項目	設變前	設變後
1. 版本號	MAER200/300 : A89 MAER210/310 : C62	MAER200/300 : E01 MAER210/310 : C64
2. Er3(*)錯誤顯示功能	出廠預設為開啟。	出廠預設為關閉。 (若有警示需求，可依說明書設定操作流程打開 Er3 錯誤顯示功能。)

* Er3 錯誤顯示說明：出口側壓力持續無法達到設定值。

4. 變更實施日期

2023 年 12 月 01 日。

5. 其他

如有其他疑問，請洽詢公司營業單位。